

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПОЖ-АУДИТ»**

Зарегистрирована в реестре Саморегулируемой организации Некоммерческое  
партнерство «Межрегиональное объединение проектировщиков»

«СтройПроектБезопасность»

Рег. № 159/15 от 23 мая 2015 г.

**СВИДЕТЕЛЬСТВО** о допуске к работам, которые оказывают влияние на  
безопасность объектов капитального строительства  
рег. № П-137.0/15 от 8 июня 2015 г.

109456, г. Москва, а/я 4

☎ (495) 740-43-61 (62)

✉ [info@pozhaudit.ru](mailto:info@pozhaudit.ru)

**УТВЕРЖДАЮ**

**Директор АНО «ПОЖ-АУДИТ»**

**кандидат технических наук**



**В.Ф. Коротких**

М.П.

« 02 » июля 2022 г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**№ 3-1.8/06-2022**

о возможности пожаробезопасного применения наружных стен зданий и сооружений с выполненной на их внешней поверхности облицовкой основной плоскости и откосов плитками клинкерными TERRAMATIC размером 240x71x14 мм с монтажными пазами, ориентированными вертикально и горизонтально, с креплением на стальных и алюминиевых планках в составе конструкций навесных фасадных систем с воздушным зазором «Ньютон-К» и «Симплекс-К».

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Введение.....                                                 | 3  |
| 2. Представленные материалы.....                                 | 3  |
| 3. Нормативные ссылки.....                                       | 4  |
| 4. Краткая характеристика конструкций.....                       | 5  |
| 5. Анализ технической документации и результатов испытаний ..... | 10 |
| 6. Условия применения.....                                       | 11 |
| 7. Рекомендации по применению .....                              | 14 |
| 8. Выводы.....                                                   | 15 |

## 1. Введение

Заказчик работы – ООО «ГК «Терракот», 640008, Курганская обл., г. Курган, ул. Автозаводская, д. 1Д, Телефон: +7 (495) 120-33-87

Основание для проведения работы – договор № 004/З–22 от «27» января 2022 г.

## 2. Представленные материалы

2.1. Альбом технических решений. Конструкции навесной фасадной системы с воздушным зазором «Ньютон-К» для облицовки керамическим гранитом, натуральным и искусственным камнем, плитами из натуральной керамики, клинкерной и бетонной плиткой. Разработал: ООО «Ньютон Системс», Н. Новгород, 2019 г.

2.2. Альбом технических решений навесной фасадной системы с воздушным зазором «Симплекс-К» для монтажа различных облицовочных материалов (натуральный и искусственный камень, клинкерная и керамическая плитка). ООО «Симплекс Фасад». 2018.

2.3. Техническое свидетельство № 5947-20 от 02 марта 2020 года. Навесная фасадная система с воздушным зазором «Ньютон-К» для облицовки керамическим гранитом, натуральным и искусственным камнем, плитами из натуральной керамики, клинкерной и бетонной плиткой.

2.4. Техническое свидетельство № 5940-20 от 17.02.2020 г до 17.02.2023 г. Конструкции навесной фасадной системы с воздушным зазором «Симплекс-К».

2.5. Техническое свидетельство № 6419-21 от 28.10.2021 г. Плитки клинкерные TERRAMATIC.

2.6. Протокол огневых испытаний по определению класса пожарной опасности по ГОСТ 31251 навесной фасадной системы «NS-08» с воздушным зазором, с каркасом из стальных профилей, негорючим утеплителем и облицовкой внешней поверхности образца, верхних и боковых откосов проемов клинкерным кирпичом размером 250х65х85 мм (длина х высота х толщина) производства ОАО «КЕРМА» (Н. Новгород). (№ 07Ф-19). ЛПИСИЭС ЦНИИСК, 2019 г.

2.7. Протокол огневых испытаний по определению класса пожарной опасности по ГОСТ 31251 навесной фасадной системы «Симплекс-К» с воздушным зазором, с каркасом из стальных профилей, негорючим утеплителем и облицовкой внешней поверхности образца, верхних и боковых откосов проемов клинкерным кирпичом размером 250х65х20 мм (длина х высота х толщина) производства ОАО «КЕРМА» (Н. Новгород). (№ 06Ф-19). ЛПИСИЭС ЦНИИСК, 2019 г.

2.8. Разрешительное письмо ООО «Ньютон Системс» на использование протокола огневых испытаний по определению класса пожарной опасности по ГОСТ 31251 навесной фасадной системы «NS-08» с воздушным зазором, с каркасом из стальных профилей, негорючим утеплителем и облицовкой внешней поверхности образца, верхних и боковых откосов проемов клинкерным кирпичом размером 250х65х85 мм (длина х высота х толщина) производства ОАО «КЕРМА» (Н. Новгород). (№ 07Ф-19). ЛПИСИЭС ЦНИИСК, 2019 г.

2.9. Разрешительное письмо ООО «Симплекс Фасад» на использование протокола огневых испытаний по определению класса пожарной опасности по ГОСТ 31251 навесной фасадной системы «Симплекс-К» с воздушным зазором, с каркасом из стальных профилей, негорючим утеплителем и облицовкой внешней поверхности образца, верхних и боковых



откосов проемов клинкерным кирпичом размером 250х65х20 мм (длина х высота х толщина) производства ОАО «КЕРМА» (Н. Новгород). (№ 06Ф-19). ЛПИСИЭС ЦНИИСК, 2019 г.

2.10. Протокол испытаний № Н-4/12-2021 от 22.12.2021 года. Навесная фасадная система с воздушным зазором «NORDFOX МТС-v-350», утеплителем из минераловатных плит, облицовкой основной плоскости и откосов клинкерными плитками TERRAMATIC размером 240х71х14 мм, ориентированных вертикально и горизонтально, с креплением на нержавеющей и алюминиевых планках ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ».

### 3. Нормативные ссылки

В процессе работы по данному договору учитывались положения следующих нормативных документов:

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями);
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».
- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».
- СП 118.13130.2012\* «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009».
- СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87».
- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003».
- СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003».
- СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003».
- СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001».
- СП 56.13330.2011 «Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001».
- СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения».
- СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
- СНиП 31-04-2001 «Складские здания».
- СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81\*».
- СП 17.13330.2017 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76».
- СП 477.1325800.2020 «Здания и комплексы высотные. Требования пожарной безопасности».
- ГОСТ 31251-2008 «Стены наружные с внешней стороны. Метод испытаний на

пожарную опасность».

- ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть».

#### 4. Краткая характеристика конструкций

В данном экспертном заключении рассматривается возможность применения наружных стен зданий и сооружений с выполненными на их внешней поверхности плитки клинкерной TERRAMATIC размером 240х71х14мм с монтажными пазами, ориентированных вертикально и горизонтально, с креплением на стальных и алюминиевых планках в составе конструкций навесных фасадных систем с воздушным зазором (далее – НФС, фасадная система) «Ньютон-К» и «Симплекс-К».

Фасадные системы рассматриваемых конструкций предусматривают вентилирование через проходящий по всем этажам воздушный зазор между внутренней стороной облицовки и лицевой стороной слоя теплоизоляции или строительного основания.

Необходимый размер воздушного зазора определяется в проекте на строительство по результатам расчета параметров воздухообмена в зазоре и влажностного режима наружной стены. При этом вентилируемый воздух поступает через основание фасада, а выходит через верхний торец образца.

Основными элементами рассматриваемых фасадных систем являются:

- несущий каркас - совокупность кронштейнов, удлинителей кронштейнов, направляющих (профилей), планок;
- утеплитель (при наличии требований по теплоизоляции);
- ветрогидрозащитная мембрана (при необходимости);
- элементы облицовки (наружный декоративно-защитный экран);
- детали примыкания системы к проемам, углам, цоколю и др. участкам внешнего ограждения здания;
- крепежные изделия.

##### Фасадные системы

НФС «Ньютон-К» выполняется в соответствии с «Альбом технических решений. Конструкции навесной фасадной системы с воздушным зазором «Ньютон-К» для облицовки керамическим гранитом, натуральным и искусственным камнем, плитами из натуральной керамики, клинкерной и бетонной плиткой. Разработал: ООО «Ньютон Системс», Н. Новгород, 2019 г» и имеет Техническое свидетельство № 5947-20 от 02 марта 2020 года «Навесная фасадная система с воздушным зазором «Ньютон-К» для облицовки керамическим гранитом, натуральным и искусственным камнем, плитами из натуральной керамики, клинкерной и бетонной плиткой».

Основными элементами рассматриваемой НФС являлись: несущий каркас (подконструкция), утеплитель (теплоизоляция), элементы облицовки.

Несущая подконструкция образца навесного фасада включает в себя:

- Г-, П- образные кронштейны и удлинители;
- С-, Г- и Т-образные вертикальные направляющие;
- С-образные горизонтальные направляющие;
- П-образные крепежные элементы (скобы).

Материалы для несущего каркаса фасадной системы изготавливаются из оцинкованной



стали с 1-2 классом цинкового покрытия или коррозионностойкой стали по ГОСТ 5632-72, ГОСТ 14918-80, ГОСТ Р 52246-2004. Минимальная толщина поперечного сечения стенок в кронштейнах и направляющих составляет 1,2 и 1,0 мм соответственно.

Кронштейны и вертикальные направляющие профили допускается изготавливать из других стальных сплавов, применение которых обеспечивает механические свойства и геометрические характеристики поперечных сечений элементов несущего каркаса не менее чем у выполненных из вышеуказанных материалов.

Крепление кронштейнов каркаса к строительному основанию в образце навесного фасада осуществляется с помощью фасадных анкеров. Каждый кронштейн системы удерживается на основании одним или двумя анкерами. Между каждым кронштейном и строительным основанием устанавливается прокладка – термомост из паронита марки ПОН-Б толщиной 2 мм.

Подконструкция НФС «Ньютон-К» монтируется двух типов: с креплением кронштейнов к строительному основанию (классическое исполнение) и с креплением кронштейнов в междуэтажное перекрытие.

Типовой кронштейн состоит из опорного элемента и горизонтальной консоли, соединенных между собой посредством точечной электросварки. Регулирование выноса кронштейна вертикальной и горизонтальной направляющей от основной плоскости осуществляется с помощью вставки.

В классическом исполнении крепление вертикальных направляющих к кронштейнам подконструкции образца осуществляется с помощью двух вытяжных заклепок Ø4,0x10,0 мм из коррозионностойкой стали.

В междуэтажном исполнении двумя вытяжными заклепками Ø4,0x10,0 мм из коррозионностойкой стали крепятся горизонтальные направляющие к кронштейнам. К горизонтальным направляющим при помощи шести вытяжных заклепок Ø4,0x10,0 мм из коррозионностойкой стали, крепятся вертикальные направляющие через крепежные элементы (скобы). Из них две заклепки фиксируют скобу к горизонтальному профилю, а четыре другие заклепки закрепляют непосредственно направляющую, фиксируя ее от вертикальных перемещений.

НФС «Симплекс-К» выполняется в соответствии с «Альбом технических решений навесной фасадной системы с воздушным зазором «Симплекс-К» для монтажа различных облицовочных материалов (натуральный и искусственный камень, клинкерная и керамическая плитка)» и имеет Техническое свидетельство № 5940-20 (от 17.02.2020 г. до 17.02.2023 г).

Основными элементами рассматриваемой НФС являлись: несущий каркас (подконструкция), утеплитель (теплоизоляция), элементы облицовки.

Несущая подконструкция образца навесного фасада включает в себя:

- Г-, П- образные кронштейны и удлинители;
- С-, Г- и Т-образные вертикальные направляющие;
- С-образные горизонтальные направляющие;
- С-образные стыковочные элементы.

Материалы для несущего каркаса фасадной системы изготавливаются из оцинкованной стали с 1-2 классом цинкового покрытия или коррозионностойкой стали по ГОСТ 5632-72, ГОСТ 14918-80, ГОСТ Р 52246-2004. Минимальная толщина поперечного сечения стенок в кронштейнах и направляющих составляет 1,5 и 1,0 мм соответственно.

Кронштейны и вертикальные направляющие профили допускается изготавливать из других стальных сплавов, применение которых обеспечивает механические свойства и геометрические характеристики поперечных сечений элементов несущего каркаса не менее чем у выполненных из вышеуказанных материалов.

Крепление кронштейнов каркаса к строительному основанию в образце навесного фасада осуществляется с помощью фасадных анкеров. Каждый кронштейн системы удерживается на основании одним или двумя анкерами. Между каждым кронштейном и строительным основанием устанавливается прокладка – термомост из паронита марки ПОН-Б толщиной 2 мм.

Подконструкция НФС ООО «Симплекс Фасад» типа Симплекс-К монтируется двух типов: с креплением кронштейнов к строительному основанию (классическое исполнение) и с креплением кронштейнов в междуэтажное перекрытие.

Типовой кронштейн представляет собой штампованный L-образный элемент. Регулирование выноса кронштейна вертикальной и горизонтальной направляющей от основной плоскости осуществляется с помощью вставки.

В классическом исполнении крепление вертикальных направляющих к кронштейнам подконструкции образца осуществляется с помощью двух вытяжных заклепок Ø4,0x10,0 мм из коррозионностойкой стали.

В междуэтажном исполнении двумя вытяжными заклепками Ø4,0x10,0 мм из коррозионностойкой стали крепятся вертикальные направляющие к сдвоенным кронштейнам.

#### **Элементы облицовки**

В качестве облицовки основной плоскости и откосов проемов применяются плитки клинкерные TERRAMATIC размером 240x71x14 мм, ориентированные вертикально и горизонтально, производства ООО «Группа компаний «Терракот» (Россия). Имеет Техническое свидетельство (ТС) № 6419-21 от 28.10.21 г., группа горючести – НГ (негорючий) по ГОСТ 30244-94.

Плитки представляют собой керамические изделия прямоугольной формой с плоской лицевой поверхностью, изготовленные методом экструзии. Плитки имеют монтажные пазы по всей длине двух противоположных продольных граней.

Крепление плиток осуществляется на крепежных/горизонтальных планках/профилях (стартовые, рядовые) ориентированных вертикально или горизонтально, которые монтируются к направляющим системы вытяжными заклепками и/или саморезами из коррозионностойкой стали. Алюминиевые планки монтируются к направляющим системы при помощи вытяжных заклепок с сердечником из коррозионностойкой стали.

Швы шириной 10-12мм (±1мм) заделываются раствором для заполнения швов или закрываются вставкой из алюминиевого сплава. Для уменьшения расхода затирки и улучшения адгезии допускается применение в швах перфорированной ленты.

Для затирки швов применяется состав для фасадных теплоизоляционных систем с облицовкой керамическими плитками т.м. «Quick-mix» типа RFS или его аналог, изготовленный по ГОСТ Р 54359-2017, производства ОА «Квик-микс» (Россия) или других производителей. При затирке вертикальных и горизонтальных швов в них предварительно устанавливается перфорированная лента из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм. Швы, выполненные из алюминиевых планок, не затираются.

#### **Противопожарные короба**

АНО «ПОЖ-АУДИТ»

Тел: (495) 692-68-55

1004567-МОСКВА А/Я4

АНО «ПОЖ-АУДИТ»

Экспертное заключение 3-1.8/06-2022 от 02.06.2022 г.

Всего 15

Лист 7



С целью исключения проникновения огня во внутренний объем системы, по периметру сопряжения навесной фасадной системы с оконными (дверными и др.) проемами, должны устанавливаться противопожарные короба обрамления оконных (дверных) проемов «открытого» или «скрытого» типов.

Противопожарные короба могут выполняться как в виде единой конструкции заводской сборки, так и в виде составной конструкции, монтируемой непосредственно на фасаде из соответствующих элементов (панелей облицовки). При применении составного короба, его панели облицовки откосов проемов должны объединяться в единый короб с применением стальных метизов. Дополнительный слой теплоизоляции по внутренней части верхнего, боковых и нижнего элементов противопожарного короба для фасадных систем «Ньютон-К» и «Симплекс-К» с облицовкой плитками клинкерными TERRAMATIC не требуется.

Элементы противопожарного короба «открытого» типа оконных (дверных) проемов должны выполняться из коррозионностойкой или тонколистовой стали толщиной не менее 0,5 мм с антикоррозионным покрытием до трех слоев общей толщиной не более 100 мкм. Противопожарный короб «открытого» типа может выполняться как со сплюснутым наружным концом (толщина короба со стороны фасада – 2 толщины металла, из которого он сделан), так и с наружным концом П-образной формы. Противопожарный короб «открытого» типа допускается выполнять без выступа за лицевую поверхность облицовки основной плоскости фасада. Верхняя панель противопожарного короба должна крепиться стальными метизами к вертикальным направляющим системы, расположенным в пределах ширины проема.

Противопожарные короба «скрытого» типа должны выполняться из коррозионностойкой стали или тонколистовой стали толщиной не менее 0,5 мм с антикоррозионным покрытием до трех слоев общей толщиной не более 100 мкм, если же элементы противопожарного короба служат несущим основанием для декоративной облицовки, то их толщина должна быть не менее 0,7 мм. Поверх противопожарных коробов «скрытого» типа допускается устанавливать облицовки из клинкерной плитки на стальных планках с затиркой швов и на алюминиевых без затирки, с применением при монтаже тех же технических решений, что и для рядовой облицовки.

Противопожарный короб должен иметь крепление к строительному основанию с помощью анкеров и/или анкерных дюбелей и/или дюбель-гвоздей. Шаг крепления верхней панели короба к строительному основанию не должен превышать 400 мм. Шаг крепления боковых панелей короба к строительному основанию не должен превышать 600 мм.

Крепление элементов противопожарного короба к элементам оконных блоков допускается, но не может рассматриваться как крепление к строительному основанию.

При применении в системе вышеуказанных противопожарных коробов по периметру оконных и дверных проёмов установка дополнительных противопожарных отсеков, экранов, облицовок и т.п. конструктивных элементов не требуется.

### **Утеплитель**

Монтаж фасадной системы допускается осуществлять с применением или без применения теплоизоляции.



В качестве утеплителя (при условии применения теплоизоляции) должны применяться негорючие (по ГОСТ 30244-94) минераловатные плиты на синтетическом связующем или стекловолоконные плиты, свойства которых определены соответствующими сертификатами соответствия, паспортами, ТС или другими документами, характеризующими утеплитель и имеющими разрешение к применению установленное в строительстве. Допустимо применять на основной плоскости утеплители из других негорючих материалов (пеностекло и аналогичные материалы).

Толщина теплоизоляции и марки плит утеплителя определяются теплотехническим расчетом в проекте на строительство (реконструкцию) здания в соответствии с СП 50.13330.2012 (СНиП 23-02-2003).

В фасадных системах «Ньютон-К» и «Симплекс-К», как правило, применяется однослойное и двухслойное утепление. Для внутреннего слоя двухслойной теплоизоляции могут использоваться минераловатные или стекловолоконные негорючие плиты на синтетическом связующем, плотностью от 20 до 80 кг/м<sup>3</sup>. Для внешнего слоя двухслойной теплоизоляции могут использоваться минераловатные или стекловолоконные негорючие плиты на синтетическом связующем, плотностью не менее 70 кг/м<sup>3</sup>. Максимальная толщина теплоизоляции – 400 мм. Толщина наружного слоя утеплителя должна составлять не менее 30 мм.

Не допускается применение минераловатных плит с «кашированным» наружным слоем в качестве внутреннего слоя теплоизоляции.

Со стороны наружной поверхности утеплителей (при необходимости использования) допускается устанавливать однослойные ветрогидрозащитные мембраны (пленки) с перехлестом смежных полотен пленки согласно рекомендациям производителя, но не более 150 мм. Мембраны должны иметь ТС или другие документы установленные в строительстве, разрешающие их применение в фасадных системах.

При установке поверх утеплителя ветрогидрозащитных мембран из горючих (по ГОСТ 30244-94) материалов следует устанавливать противопожарные стальные сплошные или перфорированные горизонтальные отсекки (расчески), перекрывающие воздушный зазор в фасадных системах, препятствующие (в случае возникновения пожара) распространению горения мембраны и предотвращающие выпадение горящих капель пленки из воздушного зазора системы. Отсекки должны выполняться из тонколистовой (толщиной не менее 0,5 мм), коррозионностойкой стали и/или стали с антикоррозионным покрытием; диаметр отверстий в отсекках – не более 6 мм, ширина перемычек между отверстиями – не менее 15 мм. Места установки противопожарных отсеков указываются в проектах и должны соответствовать требованиям настоящего заключения.

Крепление отсекки допускается к направляющим подсистемы и/или к основанию здания. Сопряжение всех возможных элементов отсекки и ее крепление должно осуществляться с помощью метизов из коррозионностойкой стали. Отсекка должна пересекать или вплотную примыкать к мембране; устанавливаться у открытых, обращенных вниз торцов системы, вдоль всей их длины, а также дополнительно по всему периметру фасада через каждые 15 м по высоте здания.

При применении в системе ветрогидрозащитных мембран из негорючих материалов, установка противопожарных отсеков не требуются.

Плиты наружного слоя и однослойного утепления крепятся тарельчатыми дюбелями с распорными элементами из углеродистой стали с антикоррозионным покрытием,



коррозионностойкой стали или стеклопластика. Гильзы – из полиамида, полиэтилена, модифицированного полипропилена. Возможность применения тарельчатых дюбелей должно подтверждаться ТС или иными документами, принятыми в строительстве. Метод крепления плит утеплителя к основанию и между собой устанавливаются в проектах на строительство объектов и рекомендациях изготовителя утеплителя.

Применение любых горючих и негорючих по ГОСТ 30244-94 ветровлагозащитных мембран, установленных поверх плит утеплителя, имеющего «кэшированную» внешнюю поверхность, запрещается.

При варианте исполнения фасадных систем без утеплителя следует предусматривать локальную теплоизоляцию несущих и опорных кронштейнов каркаса системы на участках над проемами и по обеим боковым сторонам от проемов, высота участков над проемами - не менее 1200 мм от верхнего откоса проема, ширина равна ширине проема и дополнительно не менее чем по 300 мм влево и вправо; высота участков вдоль боковых откосов проемов равна высоте соответствующего проема, ширина – не менее 300 мм, считая от соответствующего бокового откоса проема. Теплоизоляция кронштейнов должна осуществляться полосой/сегментами из вышеуказанных минераловатных плит. У кронштейнов должна полностью защищаться опорная полка и не менее 2/3 высоты нижней части выступающей полки. Толщина теплоизоляции должна защищать не менее чем на 100 мм от каждой грани выступающих полок кронштейнов. Теплоизоляция опорных (примыкающих к строительному основанию) полок кронштейнов должна осуществляться полосой/сегментами из вышеуказанных минераловатных плит толщиной не менее 50 мм по всей площади полки с припуском не менее 20 мм за пределы каждого из ее торцов.

В пределах лоджий вышеуказанная локальная теплоизоляция кронштейнов не требуется. Отсутствие утепления опорной части кронштейна допустимо при использовании в качестве крепежа полностью стальных крепежных элементов (например, анкеров клинового типа, болтов, шпилек и пр.).

Со стороны всех прочих открытых торцов системы, независимо от наличия в системе утеплителя и мембраны, должны устанавливаться перекрывающие эти торцы системы крышки или заглушки, накладки, козырьки и т.п., препятствующие возможному попаданию внутрь системы источников зажигания.

## **5. Анализ технической документации и результатов испытаний**

Анализ технической документации и результатов испытаний по ГОСТ 31251-2008 (Протокол огневых испытаний по определению класса пожарной опасности по ГОСТ 31251 навесной фасадной системы «NS-08» с воздушным зазором, с каркасом из стальных профилей, негорючим утеплителем и облицовкой внешней поверхности образца, верхних и боковых откосов проемов клинкерным кирпичом размером 250х65х85 мм (длина х высота х толщина) производства ОАО «КЕРМА» (Н. Новгород). (№ 07Ф-19). ЛПИСИЭС ЦНИИСК, 2019 г.; протокол огневых испытаний по определению класса пожарной опасности по ГОСТ 31251 навесной фасадной системы «Симплекс-К» с воздушным зазором, с каркасом из стальных профилей, негорючим утеплителем и облицовкой внешней поверхности образца, верхних и боковых откосов проемов клинкерным кирпичом размером 250х65х20 мм (длина х высота х толщина) производства ОАО «КЕРМА» (Н. Новгород). (№ 06Ф-19). ЛПИСИЭС



ЦНИИСК, 2019 г.; (Разрешительное письмо ООО «Ньютон Системс» на использование протокола огневых испытаний по определению класса пожарной опасности по ГОСТ 31251 навесной фасадной системы «NS-08» с воздушным зазором, с каркасом из стальных профилей, негорючим утеплителем и облицовкой внешней поверхности образца, верхних и боковых откосов проемов клинкерным кирпичом размером 250х65х85 мм (длина х высота х толщина) производства ОАО «КЕРМА» (Н. Новгород). (№ 07Ф-19). ЛПИСИЭС ЦНИИСК, 2019 г., разрешительное письмо ООО «Симплекс Фасад» на использование протокола огневых испытаний по определению класса пожарной опасности по ГОСТ 31251 навесной фасадной системы «Симплекс-К» с воздушным зазором, с каркасом из стальных профилей, негорючим утеплителем и облицовкой внешней поверхности образца, верхних и боковых откосов проемов клинкерным кирпичом размером 250х65х20 мм (длина х высота х толщина) производства ОАО «КЕРМА» (Н. Новгород). (№ 06Ф-19). ЛПИСИЭС ЦНИИСК, 2019 г.); протокол испытаний № Н-4/12-2021 от 22.12.2021 года. Навесная фасадная система с воздушным зазором «NORDFOX МТС-v-350», утеплителем из минераловатных плит, облицовкой основной плоскости и откосов клинкерными плитками TERRAMATIC размером 240х71х14 мм, ориентированных вертикально и горизонтально, с креплением на нержавеющей и алюминиевых планках ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ») показал, что при выполнении требований и условий, приведенных в пунктах 4, 6 настоящего экспертного заключения, наружные стены зданий и сооружений с выполненной на их внешней поверхности облицовкой основной плоскости и откосов проемов плитками клинкерными TERRAMATIC размером 240х71х14 мм с монтажными пазами, ориентированными вертикально и горизонтально, с креплением на стальных и алюминиевых планках в составе конструкций навесных фасадных систем с воздушным зазором конструкций навесных фасадных систем с воздушным зазором «Ньютон-К» и «Симплекс-К», обеспечат класс пожарной опасности К0, т.е. условие не распространения горения по фасадам (Статья 87 ФЗ №123-ФЗ).

Эффективность применения рассматриваемых технических решений определяется с учетом следующих условий:

- конструкции фасадных систем «Ньютон-К» и «Симплекс-К» должны выполняться в соответствии с «Альбомами технических решений...»,
- комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте применения должен выполняться в полном объеме.

Выводы подтверждаются протоколами испытаний, техническими свидетельствами и сертификатами, представленными в разделе 2 настоящего экспертного заключения.

## 6. Условия применения

Проведенный анализ представленной технической документации показал, что наружные стены зданий и сооружений с выполненной на их внешней поверхности облицовкой основной плоскости и откосов проемов плитками клинкерными TERRAMATIC размером 240х71х14 мм с монтажными пазами, ориентированными вертикально и горизонтально, с креплением на стальных и алюминиевых планках в составе конструкций навесных фасадных систем с воздушным зазором «Ньютон-К» и «Симплекс-К»,

соответствуют требованиям Государственных строительных норм, правил и норм пожарной безопасности.

Областью применения наружных стен зданий, соответствующих требованиям п. 4 ГОСТ 31251-2008 со смонтированными на них фасадными системами «Ньютон-К» и «Симплекс-К», в соответствии с табл. 22 приложения к Федеральному закону № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», при условии соблюдения требований п.п. 4, 6 настоящего заключения, являются здания и сооружения всех степеней огнестойкости, всех классов конструктивной и функциональной пожарной опасности (по Федеральному закону № 123-ФЗ).

Вышеуказанный класс пожарной опасности системы и область применения наружных стен здания со смонтированных на них НФС «Ньютон-К» и «Симплекс-К», равно как и сами эти системы, действительны для зданий и наружных стен, соответствующих требованиям п. 1.3 ГОСТ 31251-2008, а именно:

- удельное значение пожарной нагрузки в любом помещении должно быть не более 700 МДж/м<sup>2</sup>;

- условная продолжительность пожара должна быть не более 35 минут; условную продолжительность пожара  $t_n$ , мин, вычисляют по формуле (1), которая приведена в п. 1.3 ГОСТ 31251-2008;

- расстояние между верхним обрезом оконного проема и нижним обрезом оконного проема расположенного выше этажа должно быть не менее 1,2 м;

- наружные стены здания не должны иметь наклона наружу;

- наружные стены здания с обеих сторон должны быть выполнены из негорючих материалов (бетона, кирпича, железобетона или других сходных с ними по теплотехническим характеристикам негорючих материалов) толщиной не менее 60 мм, плотностью не менее 600 кг/м<sup>3</sup>, с механическими характеристиками, позволяющими крепить их к внешней поверхности защитно-декоративные системы.

Допускается применять облицовку плитками клинкерными TERRAMATIC горизонтально на отдельных участках фасада стены здания (подвесные потолки, горизонтальные части арок, подшивка эркеров и т.д.), а также под наклоном на архитектурно-конструктивных элементах (декоративные элементы, карнизы, наклонные плоскости, сложные поверхности).

При облицовке фасада в горизонтальном и наклонном наружу исполнении, в случае нахождения рядом с облицовываемой поверхностью оконного проема ближе чем на 1,2 м, под облицовкой необходимо выполнять противопожарный короб «скрытого» типа таким образом, чтобы общее расстояние от верха проема до окончания короба составляло не менее 300 мм и не менее 200 мм от проекции вертикальной части проема.

Наибольшая высота применения фасадных систем «Ньютон-К» и «Симплекс-К» с облицовкой клинкерными плитками TERRAMATIC, для зданий различного функционального назначения, классов конструктивной пожарной опасности устанавливается нормативными документами, в том числе указанными в разделе 3 настоящего экспертного заключения.

При этом должно учитываться, что высота зданий и других строительных сооружений, при строительстве которых возможно пожаробезопасное применение фасадных конструкций, определяется расчетной несущей способностью конструкций на ветровые и другие виды нагрузок, но не должна превышать значений, установленных для зданий и



сооружений данного типа, в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

Отступления от представленных в «Альбомах технических решений...» и уточненных в настоящем экспертном заключении конструктивных и технических решений навесных фасадных систем с воздушным зазором «Ньютон-К» и «Симплекс-К» с облицовкой клинкерными плитками TERRAMATIC, в том числе возможность замены предусмотренных в системе материалов и изделий на другие, должны согласовываться в установленном порядке с разработчиком фасадных систем.

Относ вертикальных и горизонтальных элементов облицовки из плиток клинкерных TERRAMATIC от несущего основания стены наружной на отдельных участках фасада допустимо выполнять до 1000 мм, а при наличии в качестве строительного основания металлоконструкции – более 1000 мм (по проекту).

При монтаже НФС возможно использование доборных плиток облицовки меньших габаритных размеров, как заводского изготовления, так и получаемых с помощью распиловки плиток стандартного размера.

Пожарная безопасность применения НФС «Ньютон-К» и «Симплекс-К» для зданий различного функционального назначения, классов конструктивной пожарной опасности обеспечивается при условии выполнения объемно-планировочных и конструктивных решений, указанных в рабочей документации на объект строительства, в «Альбомах технических решений...», а также с учетом соблюдения противопожарных требований, изложенных в нормативных документах.

Для организации слива капельной влаги из внутреннего объема верхнего элемента короба допускается на его нижней поверхности предусматривать отверстия диаметром не более 8 мм с шагом не менее 100 мм.

В качестве соединительных элементов между противопожарным коробом и анкером крепления к строительному основанию допускается применять стальные уголки.

Крепления элементов противопожарного короба к элементам оконных блоков допускается, но не может рассматриваться как крепление к строительному основанию.

Навесные фасадные системы с облицовками группы горючести НГ (по ГОСТ 30244-94) обеспечивают класс пожарной опасности К0 на участках в местах примыкания одной части здания к другой с образованием внутреннего угла менее 135°, при выполнении требований п. 5.4.14 СП 2.13130.2020.

Для теплоизоляции в фасадных системах должны применяться негорючие (группа НГ по ГОСТ 30244-94) плиты утеплителя, с характеристиками пожарной опасности подтвержденными сертификатами соответствия.

В фасадных системах «Ньютон-К» и «Симплекс-К» допускается применение однослойного или многослойного утеплителя проектной толщины, при условии использования в верхних слоях теплоизоляции минераловатных плит плотностью не менее 70 кг/м<sup>3</sup> и толщиной не менее 30 мм.

Применение минераловатных плит любой плотности, имеющих «кэшированную» внешнюю поверхность, во внутренних слоях теплоизоляции запрещается.

При наличии в здании участков с разновысокой кровлей, она должна выполняться по всему контуру сопряжения с примыкающей к ней сверху и имеющей проёмы фасадной системой как «эксплуатируемая» кровля в соответствии с СП 17.13330.2017 «Кровли» на расстояние не менее 3 м от границы сопряжения, с использованием негорючих строительных

материалов (НГ по ГОСТ 30244-94) и обеспечивать класс пожарной опасности строительных конструкций не ниже К0 (СНиП 21-01-97\* с изм. 1 и 2).

По периметру сопряжения рассматриваемых фасадных систем с другими системами внешней теплоизоляции (штукатурными, навесными) или наружными несущими ограждающими конструкциями со светопрозрачным и непрозрачным заполнением, их следует разделять по границе контакта противопожарными рассечками из листовой стали толщиной не менее 0,5 мм высотой равной большей из толщин сопрягаемых систем и креплением к строительному основанию или при невозможности - к каркасу подсистемы.

При несоблюдении требований п. 4, 6 настоящего экспертного заключения, наружные стены со смонтированной на них фасадными системами «Ньютон-К» и «Симплекс-К», равно как и сами эти системы, относятся в соответствии с ГОСТ 31251-2008 к классу пожарной опасности К3. В этом случае, областью применения данных систем с позиций пожарной безопасности и в соответствии с табл. 22 ФЗ №123 и с табл.5\* СНиП 21-01-97\* являются здания и сооружения V степени огнестойкости, класса С2 и С3 конструктивной пожарной опасности.

При применении рассматриваемых фасадных систем, на зданиях V степени огнестойкости (по ФЗ №123 и СНиП 21-01-97\*), класса С2 и С3 конструктивной пожарной опасности (по ФЗ №123 и СНиП 21-01-97\*) соблюдение требований п. 4 и 6 настоящего экспертного заключения с позиций пожарной безопасности не является обязательным, поскольку для таких зданий класс пожарной опасности конструкций стен наружных с внешней стороны не нормируется.

Предусмотренные проектами мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта должны быть выполнены в полном объеме.

## **7. Рекомендации по применению**

При монтаже фасадных систем, включая рассматриваемую, монтаже дополнительного оборудования, проведении ремонтных и любых других работ следует исключить попадание открытого пламени, искр, горящих и тлеющих частиц в воздушный зазор и на поверхность элементов системы, а также нагрев последних выше допустимых (паспортных) температур их эксплуатации.

При проведении монтажа фасадной системы и выполнении указанных работ следует соблюдать требования Постановления Правительства РФ 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» независимо от степени огнестойкости, класса конструктивной и функциональной пожарной опасности здания, класса пожарной опасности фасадной системы.

Прокладка в пространстве воздушного зазора навесных систем открытым способом электрических кабелей и проводов не допускается (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).

Здание должно быть возведено и оборудовано таким образом, чтобы предупредить возможность получения травм посетителями и работающими в нем при передвижении внутри и около здания, при входе и выходе из здания, а также при пользовании его подвижными элементами и инженерным оборудованием (СП 118.13130-12).



Монтажные работы должны выполняться в соответствии с предусмотренным регламентом и технологической картой, строительными организациями, имеющими право на данный вид строительной деятельности, специалисты которых прошли специальное обучение и имеют соответствующее подтверждение и разрешение на право проведения строительных работ.

Территориальные органы и подразделения Государственной противопожарной службы МЧС России должны быть проинформированы Застройщиком о том, что в случае возникновения пожара на объекте и воздействии на нагретые элементы фасадной системы воды, при тушении возможно выпадение из систем фрагментов этих элементов.

## 8. Выводы

Наружные стены зданий и сооружений с выполненной на их внешней поверхности облицовкой плиткой клинкерной TERRAMATIC размером 240x71x14 мм с монтажными пазами, ориентированной вертикально и горизонтально, с креплением на стальных и алюминиевых планках в составе конструкций навесных фасадных систем с воздушным зазором «Ньютон-К» и «Симплекс-К» при выполнении требований и условий, приведенных в пунктах 4, 5, 6 настоящего экспертного заключения, по критериям оценки пожарной опасности ГОСТ 31251-2008 «Стены наружные с внешней стороны. Метод испытания на пожарную опасность», обеспечивают класс пожарной опасности К0 т.е. условие не распространения горения по фасадам (Статья 87 ФЗ №123-ФЗ).

Настоящее экспертное заключение устанавливает требования пожарной безопасности применения наружных стен зданий и сооружений с выполненной на их внешней поверхности фасадной системой с рассматриваемой облицовкой и должно являться неотъемлемой частью «Альбома технических решений. Конструкции навесной фасадной системы с воздушным зазором «Ньютон-К» для облицовки керамическим гранитом, натуральным и искусственным камнем, плитами из натуральной керамики, клинкерной и бетонной плиткой» (Разработал: ООО «Ньютон Системс», Н. Новгород, 2019 г.) и «Альбома технических решений навесной фасадной системы с воздушным зазором «Симплекс-К» для монтажа различных облицовочных материалов (натуральный и искусственный камень, клинкерная и керамическая плитка). ООО «Симплекс Фасад». 2018).

Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации этих фасадных систем в обычных (не аварийных) условиях предметом настоящего заключения не является и должно быть подтверждено Техническим свидетельством о возможности применения в строительстве или иными разрешительными документами, принятыми в строительстве.

эксперт  
(квалификационное свидетельство №77/071 от 25.09.2019 г.)  
кандидат технических наук

 В.В. Пономарев